

Formularz E – karta informacyjna

rok 2009

Lp.	Informacja o wytwarzanych odpadach oraz z awarii	
1.	Numer wpisu	
2.	Nazwa dokumentu	ROS.7635/A/1//09
3.	Zakres przedmiotowy dokumentu	informacja o wytwarzanych odpadach z awarii elektrycznej na stacji transformatorowej S3-732 w miejscowości Piekary – wyciek oleju transformatorowego do gruntu w ilości 110 kg
4.	Data sporządzenia dokumentu	14.04.2009 r.
5.	Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)	
6.	Wykonawca dokumentu (w tym REGON)	Zakład Energetyczny Płock – Dystrybucja Zachód Sp. z o.o. ul. Wł. Reymonta 57, 09-200 Sierpc (REGON 610246631)
7.	Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)	Starosto Powiatowe w Łęczycy Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 10, (0-24) 388-72-09, 388-72-10
8.	Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji	
9.	Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument	
10.	Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu	
11.	Uwagi	17 05 03* gleba zawierająca substancje niebezpieczne – 9,3 Mg obszar skażenia: ok. 20 m ² zebrany i przekazany do utylizacji przez firmę SINTAC –POLSKA Sp. z o.o. ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

rok 2010

Lp.	Informacja o wytwarzanych odpadach oraz z awarii	
1.	Numer wpisu	
2.	Nazwa dokumentu	ROS.7635/A/1//10
3.	Zakres przedmiotowy dokumentu	informacja o wytwarzanych odpadach z awarii elektrycznej na stacji transformatorowej S3-1129 w miejscowości Leżajna II – wyciek oleju transformatorowego do gruntu w ilości 98 kg
4.	Data sporządzenia dokumentu	28.07.2009 r.
5.	Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)	
6.	Wykonawca dokumentu (w tym REGON)	Zakład Energetyczny Płock – Dystrybucja Zachód Sp. z o.o. ul. Wł. Reymonta 57, 09-200 Sierpc (REGON 610246631)
7.	Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)	Starosto Powiatowe w Łęczycy Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 10, (0-24) 388-72-09, 388-72-10
8.	Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji	
9.	Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument	
10.	Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu	
11.	Uwagi	17 05 03* gleba zawierająca substancje niebezpieczne – 5,3 Mg obszar skażenia: ok. 12 m ² zebrany i przekazany do utylizacji przez firmę SINTAC –POLSKA Sp. z o.o. ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa - Międzyzlesie

Lp.	Informacja o wytwarzanych odpadach oraz z awarii	
1.	Numer wpisu	
2.	Nazwa dokumentu	ROS.7635/A/2//10
3.	Zakres przedmiotowy dokumentu	informacja o wytwarzanych odpadach z awarii elektrycznej na stacji transformatorowej S3-712 w miejscowości Gaj Stary – wyciek oleju transformatorowego do gruntu w ilości 180 kg
4.	Data sporządzenia dokumentu	28.07.2009 r.
5.	Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)	
6.	Wykonawca dokumentu (w tym REGON)	Zakład Energetyczny Płock – Dystrybucja Zachód Sp. z o.o. ul. Wł. Reymonta 57, 09-200 Sierpc (REGON 610246631)
7.	Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)	Starosto Powiatowe w Łęczycy Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 10, (0-24) 388-72-09, 388-72-10
8.	Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji	
9.	Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument	
10.	Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu	
11.	Uwagi	17 05 03 [*] gleba zawierająca substancje niebezpieczne – 13,3 Mg obszar skażenia: ok. 28 m ² zebrany i przekazany do utylizacji przez firmę SINTAC –POLSKA Sp. z o.o. ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa - Międzyzlesie

Lp.	Informacja o wytwarzanych odpadach oraz z awarii	
1.	Numer wpisu	
2.	Nazwa dokumentu	ROS.7635/A/3//10
3.	Zakres przedmiotowy dokumentu	informacja o wytwarzanych odpadach z awarii elektrycznej na stacji transformatorowej S3-1129 w miejscowości Sułkowice II – wyciek oleju transformatorowego do gruntu w ilości 190 kg
4.	Data sporządzenia dokumentu	06.09.2009 r.
5.	Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)	
6.	Wykonawca dokumentu (w tym REGON)	Zakład Energetyczny Płock – Dystrybucja Zachód Sp. z o.o. ul. Wł. Reymonta 57, 09-200 Sierpc (REGON 610246631)
7.	Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)	Starosto Powiatowe w Łęczycy Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 10, (0-24) 388-72-09, 388-72-10
8.	Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji	
9.	Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument	
10.	Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu	
11.	Uwagi	17 05 03 [*] gleba zawierająca substancje niebezpieczne – 14,4 Mg obszar skażenia: ok. 30 m ² zebrany i przekazany do utylizacji przez firmę SINTAC –POLSKA Sp. z o.o. ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa - Międzyzlesie

Lp.	Informacja o wytwarzanych odpadach oraz z awarii	
1.	Numer wpisu	
2.	Nazwa dokumentu	ROS.7635/A/4//10
3.	Zakres przedmiotowy dokumentu	informacja o wytwarzanych odpadach z awarii elektrycznej na stacji transformatorowej S3-928 w miejscowości Mazew - Hydrofornia – wyciek oleju transformatorowego do gruntu w ilości 240 kg
4.	Data sporządzenia dokumentu	09.09.2009 r.
5.	Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)	
6.	Wykonawca dokumentu (w tym REGON)	Zakład Energetyczny Płock – Dystrybucja Zachód Sp. z o.o. ul. Wł. Reymonta 57, 09-200 Sierpc (REGON 610246631)
7.	Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)	Starosto Powiatowe w Łęczycy Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 10, (0-24) 388-72-09, 388-72-10
8.	Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji	
9.	Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument	
10.	Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu	
11.	Uwagi	17 05 03 [*] gleba zawierająca substancje niebezpieczne – 8,2 Mg obszar skażenia: ok. 17 m ² zebrany i przekazany do utylizacji przez firmę SINTAC –POLSKA Sp. z o.o. ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa - Międzyzlesie

rok 2012

Lp.	Informacja o wytwarzanych odpadach oraz z awarii	
1.	Numer wpisu	
2.	Nazwa dokumentu	ROS.6231.1.2012.MMJ
3.	Zakres przedmiotowy dokumentu	informacja o wytwarzanych odpadach z awarii elektrycznej na stacji transformatorowej S3-803 w miejscowości Konarzew - wyciek oleju transformatorowego do gruntu na powierzchni ok. 24 m ² – uszkodzenie transformatora
4.	Data sporządzenia dokumentu	04.07.2012 r.
5.	Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)	
6.	Wykonawca dokumentu (w tym REGON)	ENERGA – Operator S.A. Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock (REGON 190275904-00075)
7.	Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)	Starosto Powiatowe w Łęczycy Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10
8.	Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji	
9.	Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument	
10.	Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu	
11.	Uwagi	17 05 03 [*] gleba zawierająca substancje niebezpieczne – 11,8 Mg obszar skażenia: ok. 24 m ² odpad zebrany i przekazany do utylizacji przez firmę SINTAC –POLSKA Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 86, 05-075 Warszawa - Wesola

Lp.	Informacja o wytwarzanych odpadach oraz z awarii	
1.	Numer wpisu	
2.	Nazwa dokumentu	ROS.6231.2.2012.MMJ
3.	Zakres przedmiotowy dokumentu	informacja o wytwarzanych odpadach z awarii elektrycznej na stacji transformatorowej S3-803 w miejscowości Konarzew - wyciek oleju transformatorowego do gruntu na powierzchni ok. 27 m ² - kradzież transformatora
4.	Data sporządzenia dokumentu	04.07.2012 r.
5.	Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)	
6.	Wykonawca dokumentu (w tym REGON)	ENERGA – Operator S.A. Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock (REGON 190275904-00075)
7.	Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)	Starosto Powiatowe w Łęczycy Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10
8.	Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji	
9.	Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument	
10.	Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu	
11.	Uwagi	17 05 03 [*] gleba zawierająca substancje niebezpieczne – 12,6 Mg obszar skażenia: ok. 27 m ² odpad zebrany i przekazany do utylizacji przez firmę SINTAC –POLSKA Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 86, 05-075 Warszawa - Wesola

Lp.	Informacja o wytwarzanych odpadach oraz z awarii	
1.	Numer wpisu	
2.	Nazwa dokumentu	ROS.6231.3.2012.MMJ
3.	Zakres przedmiotowy dokumentu	informacja o wytwarzanych odpadach z awarii elektrycznej na stacji transformatorowej S3-803 w miejscowości Konarzew - wyciek oleju transformatorowego do gruntu na powierzchni ok. 30 m ² – szkoda podczas burzy/wichury
4.	Data sporządzenia dokumentu	31.07.2012 r.
5.	Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)	
6.	Wykonawca dokumentu (w tym REGON)	ENERGA – Operator S.A. Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock (REGON 190275904-00075)
7.	Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)	Starosto Powiatowe w Łęczycy Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10
8.	Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji	
9.	Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument	
10.	Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu	
11.	Uwagi	17 05 03* gleba zawierająca substancje niebezpieczne – 26,9 Mg obszar skażenia: ok. 31 m ² odpad zebrany i przekazany do utylizacji przez firmę SINTAC –POLSKA Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 86, 05-075 Warszawa - Wesola

Lp.	Informacja o wytwarzanych odpadach oraz z awarii	
1.	Numer wpisu	
2.	Nazwa dokumentu	ROS.6231.4.2012.MMJ
3.	Zakres przedmiotowy dokumentu	informacja o wytwarzanych odpadach z awarii elektrycznej na stacji transformatorowej S3-731 w miejscowości Piekary - wyciek oleju transformatorowego do gruntu na powierzchni ok. 8 m ² – uszkodzenie transformatora
4.	Data sporządzenia dokumentu	04.07.2012 r.
5.	Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)	
6.	Wykonawca dokumentu (w tym REGON)	ENERGA – Operator S.A. Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock (REGON 190275904-00075)
7.	Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)	Starosto Powiatowe w Łęczycy Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10
8.	Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji	
9.	Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument	
10.	Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu	
11.	Uwagi	17 05 03* gleba zawierająca substancje niebezpieczne – 7,5 Mg obszar skażenia: ok. 8 m ² odpad zebrany i przekazany do utylizacji przez firmę SINTAC –POLSKA Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 86, 05-075 Warszawa - Wesola

Lp.	Informacja o wytwarzanych odpadach oraz z awarii	
1.	Numer wpisu	
2.	Nazwa dokumentu	ROS.6231.5.2012.MMJ
3.	Zakres przedmiotowy dokumentu	informacja o wytwarzanych odpadach z awarii elektrycznej na stacji transformatorowej S3-829 w miejscowości Gawrony - wyciek oleju transformatorowego do gruntu na powierzchni ok. 31 m ²
4.	Data sporządzenia dokumentu	04.07.2012 r.
5.	Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)	
6.	Wykonawca dokumentu (w tym REGON)	ENERGA – Operator S.A. Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock (REGON 190275904-00075)
7.	Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)	Starosto Powiatowe w Łęczycy Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10
8.	Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji	
9.	Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument	
10.	Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu	
11.	Uwagi	17 05 03* gleba zawierająca substancje niebezpieczne – 18,0 Mg obszar skażenia: ok. 31 m ² odpad zebrany i przekazany do utylizacji przez firmę SINTAC –POLSKA Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 86, 05-075 Warszawa - Wesola

