



Oznaczenia:

- ~— Uziom otokowy z bednarki 25x4mm
- Zwody poziome niskie, drut stalowy ocynkowany Ø8mm
- oo— Typowe złącza kontrolne w puszcze odgromowej z PCW

Uwagi :
W przypadku izolacji fundamentów uziom otokowy układać w wykopie fundamentowym

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 13 wraz z wymianą źródła ciepła.			
Nazwa i adres obiektu budowlanego:			
Kotłownia gazowa z pompami ciepła - instalacje elektryczne			
Nazwa rysunku:			
Instalacja odgromowa		1:200	5E
Imię i nazwisko projektanta: Henryk Kopczyński	Specjalność i numer uprawnień: upr. 68/89		Podpis:
	Data: sierpień 2009		