

Łódź, dnia 16.07.2008

Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy Łódź, ul. Uniwersytecka 2/4, 90-137 Łódź
NIP 527-23-26-936 REGON 017195708
Kapitał Zakładowy: 1.217.350.000,00 zł
KRS 0000147419 - Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

Dział Rozwoju i Inwestycji
Sekcja Rozwoju i Przyłączania
90-137 Łódź, ul. Uniwersytecka 2/4
tel. 042 67 59 178, 67 59 173

WNIOSKODAWCA:
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. JADWIGI GRODZKIEJ
99-100 Łęczyca, Jana Pawła II 1
Regon: 000181361

Nasz znak: LTRR/Łęcz/0158/2008

Termin ważności 16.07.2009r

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ
DLA PODMIOTU PRZEWIDUJĄCEGO ODBIÓR PALIWA GAZOWEGO W ILOŚCI
POWYŻEJ 10 m³/h I MNIEJSZEJ NIŻ 417 m³/h GAZU ZIEMNEGO
WYSOKOMETANOWEGO GRUPY E**

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 01.07.2008 r. Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź, stwierdza możliwość przyłączenia do sieci gazowej budynku Zespołu Szkół w celu dostarczenia paliwa gazowego dla potrzeb socjalno-bytowych i grzewczych do następujących odbiorców:

Kociol c.o.+c.w.u

szt. 2 każdy o poborze

25,00 m³/h

Moc umowna wynosi: 50,0 m³/h

Roczny pobór paliwa gazowego: 40,00 tys.m³/rok

Przewidywany termin rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego zostanie określony w umowie przyłączeniowej - z uwzględnieniem uwag stanowiących uzupełnienie treści niniejszych warunków przyłączenia

I. Adres przyłączanego obiektu:

Miejscowość: 99-100 Łęczyca

Ulica: Jana Pawła II 1

Gmina: Łęczyca - m

II. Rodzaj i parametry paliwa gazowego:

- gaz ziemny wysokometanowy grupy: E;
- zawartość siarkowodoru do 7,0 mg/m³;
- zawartość siarki do 40,0 mg/m³;

- zawartość par rtęci do 30,0 µg/m³;
- intensywność zapachu gazu wyczuwalna w powietrzu po osiągnięciu stężenia: 1,0% V/V dla nominalnej liczby Wobbego wynoszącej 41,5 - 50 MJ/m³;
- ciepło spalania powinno wynosić nie mniej niż 34 MJ/m³ dla nominalnej liczby Wobbego 50 MJ/m³;
- ciśnienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej od 100 do 300 kPa.

III. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego na podstawie wniosku złożonego przez Klienta:

w roku	2008 r	2009 r		docelowo
minimalne godzinowe [m ³ /h]	20,0	20,0		20,0
maksymalne godzinowe [m ³ /h]	50,0	50,0		50,0
minimalne dobowe [m ³ /dobę]	480,0	480,0		480,0
maksymalne dobowe [m ³ /dobę]	1200,0	1200,0		1200,0
minimalne roczne [tys. m ³ /rok]	1,6	16,0		16,0
maksymalne roczne [tys. m ³ /rok]	4,0	40,0		40,0

rok	% poboru rocznego			
	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał

IV. Ciśnienie w punkcie dostawy i odbioru paliwa gazowego:

- minimalne - 1,60 kPa,
- maksymalne - 2,50 kPa.

V. Warunkiem przyłączenia do sieci gazowej jest zawarcie z Przedsiębiorstwem gazowniczym umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia prac projektowych i budowlanych, w skład których wchodzi w szczególności:

- sporządzenie projektu technicznego przyłącza gazowego zgodnie z "Warunkami przyłączenia do sieci gazowej", zawierającego rysunki, dokumenty i uzgodnienia wymienione w art. 30 ust 2, 3 i 4 Ustawy Prawo Budowlane,
- uzgodnienie projektu technicznego przyłącza gazowego, o którym mowa w lit. a) z Przedsiębiorstwem gazowniczym,
- dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza gazowego,
- wybudowanie przyłącza gazowego w celu przyłączenia obiektu do istniejącej sieci Przedsiębiorstwa gazowniczego, zgodnie z "Warunkami przyłączenia do sieci gazowej", projektem technicznym, o którym mowa w lit a), oraz dokumentem wymienionym w lit c).

VI. Zakres prac budowlanych niezbędnych do realizowania przyłączenia obiektu do sieci gazowej obejmuje

wykonanie:

1. przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN40 mm o długości 39,0 m, materiał PE,
2. punktu redukcyjno-pomiarowego o przepustowości 50,0 m³/h
3. instalacji gazowej

Na pisemny wniosek Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, w dniu 16.07.2008r. skorygowano niniejsze warunki przyłączenia w zakresie długości przyłącza gazowego. Bazę do gazyfikacji stanowić będzie istniejący gazociąg średniego ciśnienia DN 63 mm PE w ulicy Szkolnej.

VII. Minimalna ilość paliwa gazowego

niezbędna do utrzymania ruchu technologicznego urządzeń gazowych wynosi 20 m³/h.

VIII. Wymagania dotyczące pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

1. miejsce usytuowania gazomierza:
w punkcie redukcyjno-pomiarowym po stronie niskiego ciśnienia
2. gazomierz miechowy typu G40, wyposażony w:
rejestrator szczytów godzinowego poboru paliwa gazowego z układem kontrolnym

Powyższy dobór układu pomiarowego należy traktować jako wstępny. Ostatecznego doboru urządzeń pomiarowych dokona projektant w projekcie budowlanym. Projekt budowlany punktu redukcyjno-pomiarowego powinien spełniać wymogi Norm Zakładowych:

- ZN-G-4120 - 4122 z 2004r. "System dostawy gazu",
- ZN-G-4001 - 4010 z 2001r. "Pomiary paliw gazowych".

Projekt budowlany punktu redukcyjno-pomiarowego należy uzgodnić w Sekcji Dokumentacji Sieci Gazowej - Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym MOSD Sp. z o.o. O/ZG Łódź, Łódź ul. Targowa 18, tel. 042 675-92-3 po uzgodnieniu doboru urządzenia pomiarowego w Sekcji Pomiarów - Dział Transportu Gazu MOSD Sp. z o.o. O/ZG Łódź, Łódź ul. Uniwersytecka 2/4, tel. 042 675-93-34.

IX. Miejsce rozgraniczenia własności sieci gazowej Przedsiębiorstwa gazowniczego i instalacji gazowej Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie oraz własność układu pomiarowego.

1. Miejsce rozgraniczenia własności sieci gazowej Przedsiębiorstwa gazowniczego i instalacji gazowej Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie stanowić będzie:
kurek odcinający dopływ paliwa gazowego do instalacji gazowej usytuowany na przyłączy gazowym w punkcie redukcyjno - pomiarowym.
2. Gazomierz miechowy typu G40 wyposażony w:
rejestrator szczytów godzinowego poboru paliwa gazowego z układem kontrolnym stanowić będą własność Przedsiębiorstwa gazowniczego.
3. Pozostałe elementy wyposażenia punktu redukcyjno-pomiarowego łącznie z obudową, nie wymienione w pkt. 2 powyżej stanowić będą własność Przedmiotu ubiegającego się o przyłączenie.

X. Możliwości korzystania przez Podmiot ubiegający się o przyłączenie z innych źródeł energii:

- brak;

XI. Projektowany koszt wykonania przyłączenia w zakresie określonym w rozdziale VI pkt.1 oraz rozdziale IX pkt.2 wynosi 9870,00 zł.

Podmiot ubiegający się o przyłączenie poniesie opłatę za przyłączenie w wysokości około 4488,00 zł plus 22% VAT, wyliczoną dla mocy przyłączeniowej 50,0 m³/h, zgodnie z obowiązującą na dzień wydania warunków przyłączenia Taryfą dla usług dystrybucji paliw gazowych.

Powyższy koszt wykonania oraz wysokość opłaty za przyłączenie należy traktować jako wstępny. Uszczegółowienie kosztu nastąpi w umowie o przyłączenie do sieci gazowej natomiast opłata za przyłączenie zostanie wyliczona w oparciu o obowiązującą w dniu zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej Taryfę dla usług dystrybucji paliw gazowych.

XII. Rozpoczęcie procesu przyłączenia do sieci gazowej Przedsiębiorstwa gazowniczego nastąpi w oparciu o niniejsze warunki przyłączenia po:

1. uzyskaniu dla całego przebiegu sieci gazowej tytułu prawnego, mającego postać:
 - oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykonanie budowy przyłącza gazowego przebiegającego po terenie nieruchomości, na której usytuowany jest przyłączany obiekt,
 - oświadczeń woli lub umów złożonych w formie aktu notarialnego dla przebiegu trasy gazociągu oraz pozostałego odcinka przyłącza gazowego, o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego - służebności gruntowej, na rzecz Przedsiębiorstwa gazowniczego oraz wpisanie powyższego prawa do księgi wieczystej nieruchomości (dotyczy budowy sieci gazowej do obiektu przez nieruchomości, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nie jest właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, na której usytuowany jest przyłączany obiekt),
 - w przypadku przebiegu sieci gazowej przez inną nieruchomość - oświadczenia woli / umowy w formie aktu notarialnego o ustanowieniu przez wszystkich właścicieli lub użytkowników wieczystych powyższej nieruchomości, dla trasy sieci gazowej przebiegającej po tej nieruchomości, ograniczonego prawa rzeczowego - służebności gruntowej na rzecz Przedsiębiorstwa gazowniczego oraz wpisanie tego prawa do księgi wieczystej nieruchomości,
2. w przypadku przebiegu sieci gazowej przez tereny publiczne (w szczególności drogi publiczne oraz nieruchomości będące własnością jednostek samorządu terytorialnego lub skarbu państwa), dopuszcza się uzyskanie tytułu prawnego w formie innej niż określonej w pkt. 1 powyżej,
3. zapewnieniu miejsca na punkt redukcyjno-pomiarowy, zgodnie z wymogami Przedsiębiorstwa gazowniczego określonymi w rozdz. VIII i obowiązującymi przepisami.

XIII. Niniejsze warunki przyłączenia do sieci gazowej

stanowią podstawę do zawarcia, na pisemny wniosek Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, umowy o przyłączenie do sieci gazowej Przedsiębiorstwa gazowniczego, o której mowa w rozdziale V, określającej obowiązki stron.

XIV. Informacje ogólne:

1. **Przedsiębiorstwo gazowniczne nie ponosi odpowiedzialności finansowej za działania związane z przyłączeniem, podjęte przez podmiot ubiegający się o przyłączenie przed zawarciem umowy o przyłączenie do sieci gazowej.**
2. Projektowanie, budowę i użytkowanie sieci gazowej na terenie działania Przedsiębiorstwa gazowniczego należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Energetyczne oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi a także zasadami wiedzy technicznej. Zalecane jest stosowanie w tym zakresie procedur i instrukcji technicznych Systemu Zarządzania Jakością obowiązujących w Przedsiębiorstwie gazownicznym, w tym dotyczących:
 - sieci gazowych stalowych i z tworzyw sztucznych,
 - kwalifikacji wyrobów,
 - kwalifikacji dostawców usług.
3. Klient obowiązany jest do opracowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę instalacji gazowej zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz uzgodnienia Przedsiębiorstwem gazownicznym wielkości i lokalizacji punktu redukcyjno-pomiarowego.
4. Klient zobowiązany jest do wybudowania instalacji gazowej zgodnie z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz do zapewnienia jej prawidłowego użytkowania, a w szczególności użytkowania odcinka ziemnego instalacji gazowej, który podlega przepisom dla sieci gazowych.

UWAGA:

1. **Warunkiem zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej Przedsiębiorstwa gazowniczego obiektu, o którym mowa w pkt. I powyżej, jest uzyskanie od Przedsiębiorstwa Obrotu Gazem ZAPEWNIENIA DOSTAWY GAZU, wydanego na podstawie niniejszych warunków przyłączenia do sieci.**
2. Okres ważności warunków przyłączenia do sieci gazowej wynosi rok od daty ich wystawienia, przy czym może on być przedłużony jednorazowo na kolejny rok w oparciu o pisemny wniosek Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, złożony na 30 dni przed upływem terminu ich ważności.
3. W przypadku rezygnacji, przed upływem roku, z ubiegania się o przyłączenie do sieci gazowej Podmiot ubiegający się o przyłączenie niezwłocznie informuje o tym Przedsiębiorstwo gazowniczne.
4. Warunki przyłączenia do sieci gazowej nie stanowią zobowiązania Przedsiębiorstwa gazowniczego do zawarcia umowy o przyłączenie. W sytuacji, gdy w wyniku zawarcia pomiędzy Przedsiębiorstwem gazowni-

czym i innymi Klientami umów o przyłączenie, utracone zostaną techniczne możliwości dostarczania gazu gazowego, Przedsiębiorstwo gazownicze może odmówić zawarcia umowy o przyłączenie na podstawie niniejszych warunków. Nie wyklucza to jednak możliwości określenia przez Przedsiębiorstwo gazownicze na wniosek Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, nowych warunków o przyłączenie do sieci gazowej i zawarcia na ich podstawie umowy o przyłączenie.

5. Orientacyjny okres realizacji przyłączenia wynosi:

- 6 miesięcy od daty zawarcia umowy o przyłączenie - w przypadku budowy przyłącza gazowego;
- 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o przyłączenie - w przypadku budowy gazociągu i przyłącza gazowego.


Jednocześnie zwracamy uwagę na to, że powyższe terminy mogą ulec wydłużeniu między innymi z uwagi na:

- utrudnienia w realizacji przyłączenia spowodowane warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlano-montażowych;
- niezależne od Przedsiębiorstwa gazowniczego opóźnienia w uzyskaniu zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych lub też prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i eksploatacyjne do nieruchomości, po których przebiegać będzie trasa sieci gazowej.


PIOTR BOROWCZYK

.....
opracował(a)

KIEROWNIK
Sekcji Rozwoju i Przyłączania


Jolanta Drobik

DYREKTOR


..... Włodzimierz Tomczak
Przedsiębiorstwo gazownicze

.....
potwierdzenie odbioru warunków przyłączenia
data i czytelny podpis