

Zawiadomienie zamawiającego

Wpłynęły kolejne pytania od wykonawców. Oto te pytania i odpowiedzi zamawiającego

Przedmiar Robót, przedmiot zamówienia **nr 1** :

Pyt.1

W poz. **1.2** wymieniona jest rozbiórka balustrad betonowych w ilości **36 m³**. Z dalszej części kosztorysu **poz. 4.6** wynika wykonanie ścian pachwinowych w ilości **26 m³**.
Gdzie należy uwzględnić koszt rozbiórki istniejących ścian pachwinowych ?

Odp. Zamawiającego

W poz. **1.2** nie uwzględniono objętości ścian pachwinowych do rozbiórki. Należy dodać do pozycji wartość **26 m³**

Pyt. 2

Naprawy zaprawami niskoskurczliwymi w **poz. 3** przedmiaru występuje ilość **19,70 m³**, w poz. 3.1, 3.2, 3.3 zdefiniowano ilości i rodzaj napraw.
*Jakich napraw dotyczy ilość **19,7 m³** podana w **poz. 3** ?*

Odp. Zamawiającego

W **pkt. 3** przedmiaru niewłaściwie zsumowano wszystkie pozycje z działu 3. Wartość **19,3** dotyczy iniekcji rys wyrażona jest w **mb** natomiast naprawa ubytków w **m³**.

Pyt.3

Betonowanie ścian pachwinowych wymieniono w 2 pozycjach, w **poz. 4.6** w ilości **26 m³** i poz. **4.12** – **13,0 m³**. Nie ma natomiast pozycji dotyczącej wykonania karp chodnikowych.
Która ilość betonowania ścian pachwinowych jest prawidłowa i gdzie należy uwzględnić wykonanie kap chodnikowych, które wg. Wykonawcy są niezbędne do wykonania ?

Odp. Zamawiającego

Wykonanie betonowania kap chodnikowych znajduje się w poz. **4.12 a** ma wartość **13,0 m³**

Pyt. 4

Zbrojenia siatkami powierzchni podlegających torkretowaniu jest opisane jako zbrojenia siatkami **20 x 20** i średnicy **8 mm**. W dokumentacji brak jest rysunków zbrojeniowych kap chodnikowych oraz ścian pachwinowych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o te rysunki, ponieważ sam opis nie wystarczający.

Odp. Zamawiającego

Zbrojenia ścian pachwinowych i kap chodnikowych jest zbrojeniem typowym dla takiego rodzaju elementów konstrukcyjnych. Więcej szczegółów w momencie przekazania placu budowy.

Pyt. 5

Poz. **5.6** Gzysy polimerobetonowe podaje ilość **78 m³**. Według Wykonawcy prawidłową jednostką dla tej pozycji są metry bieżące (mb), prosimy o skorygowanie jednostki.

Odp. Zamawiającego

Prawidłową jednostką są mb. Odpowiedź na to pytanie została podana w zamieszczonych już pytaniach wykonawców oraz odpowiedziach zamawiającego

Z poważaniem

Paweł Wołoszyn - Dyrektor