



Powiat Łęczycki

99-100 Łęczyca, Pl. T.Kościuszki 1
Tel. (024) 388 72 00; Fax. (024) 721 32 17
sekretariat@leczyca.pl www.leczyca.pl

Łęczyca, dnia 24.07.2017 r.

Do wszystkich Oferentów nr postępowania: RG. 272.13.2017. PK

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja drogi powiatowej nr 2521E na odcinku Topola Królewska – Błonie; Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Modernizacja drogi powiatowej nr 2521E na odcinku Topola Królewska – Błonie; Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych**”, Zamawiający Powiat Łęczycki na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), poniżej informuję o pytaniach jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 21.01.2017 r. od jednego z Oferentów w celu wyjaśnienia treści SIWZ oraz o udzielanej na nie odpowiedzi.

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ścianek czołowych z gotowych prefabrykatów? Prosimy o zamieszczenie schematu zbrojenia i rysunku technicznego ścianek - poz.2.2 kosztorysu.

Odp. Ścianki należy wylać na mokro. Przyjąć do wyceny ilość materiałów: 4 m³ na ściankę i 300 kg zbrojenia f_i 12 mm, stal konstr. klasy B, f_{yk}=500 MPa, beton C30/37.

2. Prosimy o podanie rodzaju materiału, który ma być użyty do oznakowania poziomego jezdni (Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 220 poz. 2181 Tabela 1.3 grubość warstwy i okres trwałości materiałów do oznakowania poziomego) - poz. 5.1 i 5.2 kosztorysu.

Odp. Przyjąć do wycen: farba chemoutwardzalna o 3 letnim okresie trwałości.

STAROSTA

Wojciech Zdziarski